

入札公告の訂正

下記のとおり訂正します。

令和8年2月19日

支出負担行為担当官

京都地方法務局長 堤 秀 昭

記

1 公告日

令和8年1月26日

2 件名

「京都地方法務局高圧ケーブル等更新工事」

3 訂正内容

特記仕様書中、第3の項番2の表に掲げる以下の品目に対応する「(参考製品等)」欄の記載を、次の表のとおり訂正する。

品 目	(参考製品等)
高圧ケーブル	6KV EM-CET (EE) 60sq
電算機用三相トランス	6.6/210V 50KV 60Hz
高圧コンデンサ、リアクトル	AF702120KCC1 三相 12.80Kvar (リアクトルは既存設備に設置されていないが、更新後の高圧コンデンサに対応するリアクトルを設置すること。)

以 上