

# 仕 様 書

## 1 概要

本仕様書は、宮崎地方法務局登記部門及び小林出張所の事務室内に設置してある監視カメラの一部を更新することを目的とする。

## 2 調達範囲

- (1) 本仕様書に定める本件調達機器のハードウェア、ソフトウェア及び仕様許諾ライセンス等を調達物品とする。
- (2) 本件調達機器のハードウェア及びソフトウェアを使用するために必要な接続部品（ケーブル等）、並びに本仕様書に明記された範囲に係るソフトウェアインストール、設定等の作業、指定された設置場所への納入、据付け、設置工事、動作確認作業及び現在使用している記録用ハードディスクに更新後の機器に接続するための役務も本調達へ含める。

## 3. 設置場所及び設置台数

### (1) 設置場所

ア 宮崎市別府町1番1号 宮崎地方法務局登記部門

イ 宮崎県小林市細野266番地1 宮崎地方法務局小林出張所

### (2) 設置台数

ネットワーク型単方位カメラ（屋内ボックス型） 5台

（上記ア・・・3台 上記イ・・・2台）

## 4. 履行期限

令和7年2月28日（金）

## 5. ハードウェア及びソフトウェア

本件調達機器は、別紙1及び2の仕様を満たすものとする。

## 6. 録画設定について

- (1) 単方位カメラは1920\*1080以上の解像度で録画すること。ただし、個人情報保護の観点から撮影範囲の各種書類において個人情報が撮影される場合は、該当するカメラについて当局会計課担当職員に報告の上、

録画解像度を変更すること。

- (2) 平日 7 時から 19 時までは連続録画とし、休日を含むそれ以外の時間はモーション録画の設定を行うこと。
- (3) 全カメラ 10 コマ/秒で録画すること。
- (4) 録画期間は原則 2 か月以上とすること。

## 7. 機器の設置について

- (1) カメラ等の設置場所は、別添を参考にすること
- (2) LAN ケーブルは、カテゴリ 5e とし、ケーブルの色は当局会計課担当職員の指示に従うこと。
- (3) 関連法令に基づく技術基準及び標準工法により、必要な配線作業を実施すること。
- (4) 設置に当たり、庁舎及び当局の備品等を損傷しないよう、必要な処置を行うこと。
- (5) 具体的な設置工事スケジュールについては、当局会計課担当職員と別途調整するものとする。

## 8. 公共調達における人権配慮

受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和 4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

## 9. その他

- (1) 全ての納入物品は、納入時において新品、未使用であること。
- (2) 設置工事は月曜日から金曜日までの平日 17 時 15 分以降又は休日に実施すること。
- (3) 本件調達機器設置後、機器設置場所を記載した平面図を当局へ提出すること。平面図については、PDF 形式のファイルを作成し、電子データで提出すること。
- (4) 調達機器に係る取扱説明書等のマニュアルを配布の上、納品後の動作確認作業時に現地担当職員に対し、操作説明等を実施すること。
- (5) 納入終了時は受領書を徴し、当局会計課担当職員に提出すること。

- (6) 撤去した機器（撤去機器に接続されている配線等を除く）については撤去後、現地担当職員へ引き渡すこと。
- (7) 使用した梱包材などは全て持ち帰ること。
- (8) 本件機器の設置に必要なとなる電源の準備は、当局が負担する。
- (9) 納入物品に係る無償保証期間は、納入期限の翌日から1年間とする。無償保証期間中に、納入した機器に障害が発生した場合は、納入者は、当局職員からの要請により、原則、要請の時から24時間以内に当該機器の設置場所に担当者を派遣して修理等に着手し、当該機器を正常な状態に回復させること。したがって、納入者は、無償保証期間中の修理、交換等に対応できるサービス拠点を有し、かつ、障害時に即応できる迅速にして十分な体制を有していること。

なお、無償保証期間中の修理、交換等に係る費用は、納入者の負担とする。
- (10) 納入に当たり、不明な点がある場合は、随時、当局会計課担当職員に報告し、協議の上解決すること。

宮崎地方法務局登記部門

ネットワーク型単方位カメラ（屋内ボックスカメラ）

<機器及び仕様（共通）>

- ① カメラ形状は、ボックス型とする。
- ② 200万画素以上の画素数を有すること。
- ③ 有効画素数が1920×1080以上であること。
- ④ H. 264及びH. 265のビデオ圧縮による映像の伝送が可能であること。
- ⑤ 200万画素以上の映像を25コマ/秒で伝送可能であること。
- ⑥ ONVIFに対応していること。
- ⑦ カラー撮影時の最低被写体照度は、0.1ルクス以下であること。
- ⑧ イメージセンサーは、1/1.8型から1/3型までのCMOSセンサーとすること。
- ⑨ フリッカーレス機能、逆光補正機能及び自動ホワイトバランス機能を有すること。
- ⑩ RJ-45のLANポートを有すること。
- ⑪ DHCP又はIPv4により、固定のIPアドレスを設定することが可能であること。
- ⑫ Webブラウザにより日本語による設定が可能であること。
- ⑬ PoE給電による駆動すること（IEEE802.3af準拠）。
- ⑭ 消費電力は6.5W以下であること。
- ⑮ 既存のハードディスクレコーダー（株式会社ジャパン・セキュリティシステム JS-RW5032-20）に接続可能であること。
- ⑯ 必要に応じて、取付金具を併せて納入し、設置すること。

【印紙消印記録用カメラ（別添①部分）】

- i 焦点距離が2.8mm～12mmのメガピクセル対応の自動絞り機能付きバリフォーカルレンズを併せて納入すること。
  - ii 撮影範囲は作業台のタテ1,000mm×ヨコ1,300mmとし、消印作業を行う動作及び印紙が撮影、識別、判読できること。
- ※ カメラは作業台から700mmの高さに設置することを前提とする。

【窓口モニター用カメラ（別添②部分）】

- i 焦点距離が2.8mm～12mmのメガピクセル対応の自動絞り機能付きバリフォーカルレンズを併せて納入すること。
- ii 撮影範囲は、現地担当職員の指示に従うこと。

※ カメラは作業台から2,100mmの高さに設置することを前提とする。

**【郵送事務記録用（作業動作確認用）カメラ（別添③部分）】**


- i 焦点距離が2.8mm～12mmのメガピクセル対応の自動絞り機能付きバリフォーカルレンズを併せて納入すること。
- ii 撮影範囲は作業台のタテ1,200mm×ヨコ1,800mmとし、撮影された映像において、作業動作が確認できること。

※ カメラは作業台から600mmの高さに設置することを前提とする。

**【参考仕様品】**

株式会社ジャパン・セキュリティシステム JS-CW5012

宮崎地方法務局登記部門レイアウト図



宮崎地方法務局小林出張所

ネットワーク型単方位カメラ（屋内ボックスカメラ）

<機器及び仕様（共通）>

- ① カメラ形状は、ボックス型とする。
- ② 200万画素以上の画素数を有すること。
- ③ 有効画素数が1920×1080以上であること。
- ④ H. 264及びH. 265のビデオ圧縮による映像の伝送が可能であること。
- ⑤ 200万画素以上の映像を25コマ/秒で伝送可能であること。
- ⑥ ONVIFに対応していること。
- ⑦ カラー撮影時の最低被写体照度は、0.1ルクス以下であること。
- ⑧ イメージセンサーは、1/1.8型から1/3型までのCMOSセンサーとすること。
- ⑨ フリッカーレス機能、逆光補正機能及び自動ホワイトバランス機能を有すること。
- ⑩ RJ-45のLANポートを有すること。
- ⑪ DHCP又はIPv4により、固定のIPアドレスを設定することが可能であること。
- ⑫ Webブラウザにより日本語による設定が可能であること。
- ⑬ PoE給電による駆動すること（IEEE802.3af準拠）。
- ⑭ 消費電力は6.5W以下であること。
- ⑮ 既存のハードディスクレコーダー（有限会社インターラック MS I - NP 16-4）に接続可能であること。
- ⑯ 必要に応じて、取付金具を併せて納入し、設置すること。

【郵送事務記録用（作業動作確認用）カメラ（別添④部分）】

- i 焦点距離が2.8mm～12mmのメガピクセル対応の自動絞り機能付きバリフォーカルレンズを併せて納入すること。
  - ii 撮影範囲は作業台のタテ1,200mm×ヨコ1,800mmとし、撮影された映像において、作業動作が確認できること。
- ※ カメラは作業台から1,700mmの高さに設置することを前提とする。

【郵送事務記録用（番号読み取り用）カメラ（別添⑤部分）】

- i 焦点距離が5mm～50mmのメガピクセル対応の自動絞り機能付きバリフォーカルレンズを併せて納入すること。

ii 撮影範囲は作業台のタテ300mm×ヨコ300mmとし、撮影された映像において、一文字あたりおおむねタテ5mm×ヨコ3mmの数字を識別、判別できること。

※ カメラは作業台から1,700mmの高さに設置することを前提とする。

**【参考仕様品】**

株式会社ジャパン・セキュリティシステム JS-CW5012



# ★宮崎地方法務局小林出張所レイアウト図★

